

浄水水質検査結果書

第 A2200082 号
令和4年4月26日

常滑市長 様



水道水質検査機関 厚生労働大臣登録 第66号
〒456-0034

名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号
一般社団法人 愛知県薬剤師会
会長 岩月 進



TEL (052) 683-1131

令和4年4月20日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

水源又は施設の名称	常滑市 久米配水場系統	水源種別	県営水道
採水地点	明和児童館	施設種類	水道事業
採水年月日(時)	令和4年4月20日 (10時10分)	天候	前日 晴 当日 晴
採水者名	二村 剛史 (所属)	一般社団法人 愛知県薬剤師会	
採水時	気温 19.0℃ 水温 17.5℃	残留塩素 0.50 mg/L	

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	*****	37	マンガン及びその化合物	*****
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	*****	38	塩化物イオン	9.3mg/L
3	カドミウム及びその化合物	*****	21	塩素酸	*****	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****
4	水銀及びその化合物	*****	22	クロロ酢酸	*****	40	蒸発残留物	*****
5	セレン及びその化合物	*****	23	クロロホルム	*****	41	陰イオン界面活性剤	*****
6	鉛及びその化合物	*****	24	ジクロロ酢酸	*****	42	ジェオスミン	*****
7	ヒ素及びその化合物	*****	25	ジプロモクロロメタン	*****	43	2-メチルイソボルネオール	*****
8	六価クロム化合物	*****	26	臭素酸	*****	44	非イオン界面活性剤	*****
9	亜硝酸態窒素	*****	27	総トリハロメタン	*****	45	フェノール類	*****
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	28	トリクロロ酢酸	*****	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	△ 0.5mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	29	プロモジクロロメタン	*****	47	pH値	7.3
12	フッ素及びその化合物	*****	30	プロモホルム	*****	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	*****	31	ホルムアルデヒド	*****	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	*****	32	亜鉛及びその化合物	*****	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	*****	33	アルミニウム及びその化合物	*****	51	濁度	0.1度未満
16	1,2-ジクロロエチレン	*****	34	鉄及びその化合物	*****		—以下余白—	
17	ジクロロメタン	*****	35	銅及びその化合物	*****			
18	テトラクロロエチレン	*****	36	ナトリウム及びその化合物	*****			

試験検査方法	「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号
判定及び備考	上記水質検査については水質基準に適合。
検査期日	令和4年4月20日 ~ 令和4年4月25日
検査責任者	所長 大寫 雄二

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%



浄水水質検査結果書

第 A2200079 号
令和4年4月26日

常滑市長 様



水道水質検査機関 厚生労働大臣登録 第66号
〒456-0034

名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号
一般社団法人 愛知県薬剤師会
会長 岩月 進



TEL (052) 683-1131

令和4年4月20日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)


水源又は施設の名称	常滑市 久米配水場系統	水源種別	県営水道
採水地点	大野児童センター	施設種類	水道事業
採水年月日(時)	令和4年4月20日 (9時50分)	天候	前日 晴 当日 晴
採水者名	二村 剛史 (所属)	一般社団法人 愛知県薬剤師会	
採水時	気温 18.0℃ 水温 16.5℃	残留塩素 0.50 mg/L	

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	*****	37	マンガン及びその化合物	*****
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	*****	38	塩化物イオン	9.1mg/L
3	カドミウム及びその化合物	*****	21	塩素酸	*****	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****
4	水銀及びその化合物	*****	22	クロロ酢酸	*****	40	蒸発残留物	*****
5	セレン及びその化合物	*****	23	クロロホルム	*****	41	陰イオン界面活性剤	*****
6	鉛及びその化合物	*****	24	ジクロロ酢酸	*****	42	ジェオスミン	*****
7	ヒ素及びその化合物	*****	25	ジプロモクロロメタン	*****	43	2-メチルイソボルネオール	*****
8	六価クロム化合物	*****	26	臭素酸	*****	44	非イオン界面活性剤	*****
9	亜硝酸態窒素	*****	27	総トリハロメタン	*****	45	フェノール類	*****
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	28	トリクロロ酢酸	*****	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	△ 0.4mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	29	プロモジクロロメタン	*****	47	pH値	7.3
12	フッ素及びその化合物	*****	30	プロモホルム	*****	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	*****	31	ホルムアルデヒド	*****	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	*****	32	亜鉛及びその化合物	*****	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	*****	33	アルミニウム及びその化合物	*****	51	濁度	0.1度未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*****	34	鉄及びその化合物	*****		-以下余白-	
17	ジクロロメタン	*****	35	銅及びその化合物	*****			
18	テトラクロロエチレン	*****	36	ナトリウム及びその化合物	*****			

試験検査方法	「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号
判定及び備考	上記水質検査については水質基準に適合。
検査期日	令和4年4月20日 ~ 令和4年4月25日
検査責任者	所長 大寫 雄二

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%



浄水水質検査結果書

第 A2200083 号
令和4年4月26日

常滑市長 様



水道水質検査機関 厚生労働大臣登録 第66号
〒456-0034

名古屋市中区熱田区伝馬二丁目19番18号

一般社団法人 愛知県薬剤師会

会長 岩月 進

TEL (052) 683-1131



令和4年4月20日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

水源又は施設の名称	常滑市 熊野配水場系統	水源種別	県営水道
採水地点	坂井区白楽会 憩の家	施設種類	水道事業
採水年月日(時)	令和4年4月20日 (11時20分)	天候	前日 晴 当日 晴
採水者名	二村 剛史 (所属)	一般社団法人 愛知県薬剤師会	
採水時	気温 20.0℃ 水温 17.0℃	残留塩素	0.35 mg/L

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	*****	37	マンガン及びその化合物	*****
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	*****	38	塩化物イオン	11mg/L
3	カドミウム及びその化合物	*****	21	塩素酸	*****	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****
4	水銀及びその化合物	*****	22	クロロ酢酸	*****	40	蒸発残留物	*****
5	セレン及びその化合物	*****	23	クロロホルム	*****	41	陰イオン界面活性剤	*****
6	鉛及びその化合物	*****	24	ジクロロ酢酸	*****	42	ジェオスミン	*****
7	ヒ素及びその化合物	*****	25	ジプロモクロロメタン	*****	43	2-メチルイソボルネオール	*****
8	六価クロム化合物	*****	26	臭素酸	*****	44	非イオン界面活性剤	*****
9	亜硝酸態窒素	*****	27	総トリハロメタン	*****	45	フェノール類	*****
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	28	トリクロロ酢酸	*****	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	△ 0.4mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	29	プロモジクロロメタン	*****	47	pH値	7.2
12	フッ素及びその化合物	*****	30	プロモホルム	*****	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	*****	31	ホルムアルデヒド	*****	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	*****	32	亜鉛及びその化合物	*****	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	*****	33	アルミニウム及びその化合物	*****	51	濁度	0.1度未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*****	34	鉄及びその化合物	*****		—以下余白—	
17	ジクロロメタン	*****	35	銅及びその化合物	*****			
18	テトラクロロエチレン	*****	36	ナトリウム及びその化合物	*****			

試験検査方法	「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号
判定及び備考	上記水質検査については水質基準に適合。
検査期日	令和4年4月20日 ~ 令和4年4月25日
検査責任者	所長 大寫 雄二

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%



浄水水質検査結果書

第 A2200081 号
令和4年4月26日

常滑市長 様



水道水質検査機関 厚生労働大臣登録 第66号
〒456-0034

名古屋市中村区名駅二丁目19番18号
一般社団法人 愛知県薬剤師会

会長 岩月 進

TEL (052) 683-1131



令和4年4月20日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

水源又は施設の名称	常滑市 熊野配水場系統	水源種別	県営水道
採水地点	桧原公会堂	施設種類	水道事業
採水年月日(時)	令和4年4月20日 (11時00分)	天候	前日 晴 当日 晴
採水者名	二村 剛史 (所属)	一般社団法人 愛知県薬剤師会	
採水時	気温 20.0℃ 水温 17.0℃	残留塩素 0.50 mg/L	

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	*****	37	マンガン及びその化合物	*****
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	*****	38	塩化物イオン	12mg/L
3	カドミウム及びその化合物	*****	21	塩素酸	*****	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****
4	水銀及びその化合物	*****	22	クロロ酢酸	*****	40	蒸発残留物	*****
5	セレン及びその化合物	*****	23	クロロホルム	*****	41	陰イオン界面活性剤	*****
6	鉛及びその化合物	*****	24	ジクロロ酢酸	*****	42	ジェオスミン	*****
7	ヒ素及びその化合物	*****	25	ジプロモクロロメタン	*****	43	2-メチルイソボルネオール	*****
8	六価クロム化合物	*****	26	臭素酸	*****	44	非イオン界面活性剤	*****
9	亜硝酸態窒素	*****	27	総トリハロメタン	*****	45	フェノール類	*****
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	28	トリクロロ酢酸	*****	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	△ 0.4mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	29	プロモジクロロメタン	*****	47	pH値	7.4
12	フッ素及びその化合物	*****	30	プロモホルム	*****	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	*****	31	ホルムアルデヒド	*****	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	*****	32	亜鉛及びその化合物	*****	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	*****	33	アルミニウム及びその化合物	*****	51	濁度	0.1度未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*****	34	鉄及びその化合物	*****		-以下余白-	
17	ジクロロメタン	*****	35	銅及びその化合物	*****			
18	テトラクロロエチレン	*****	36	ナトリウム及びその化合物	*****			

試験検査方法	「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号
判定及び備考	上記水質検査については水質基準に適合。
検査期日	令和4年4月20日 ~ 令和4年4月25日
検査責任者	所長 大寫 雄二

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%



浄水水質検査結果書

第 A2200078 号
令和4年4月26日

常滑市長 様



水道水質検査機関 厚生労働大臣登録 第66号
〒456-0034

名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号
一般社団法人 愛知県薬剤師会
会長 岩月 進



TEL (052) 683-1131

令和4年4月20日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

水源又は施設の名称	常滑市 中央配水場系統	水源種別	県営水道
採水地点	消防署空港出張所	施設種類	水道事業
採水年月日(時)	令和4年4月20日 (11時55分)	天候	前日 晴 当日 晴
採水者名	二村 剛史 (所属)	一般社団法人 愛知県薬剤師会	
採水時	気温 21.0℃ 水温 16.0℃	残留塩素	0.40 mg/L

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	*****	37	マンガン及びその化合物	*****
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	*****	38	塩化物イオン	9.7mg/L
3	カドミウム及びその化合物	*****	21	塩素酸	*****	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****
4	水銀及びその化合物	*****	22	クロロ酢酸	*****	40	蒸発残留物	*****
5	セレン及びその化合物	*****	23	クロロホルム	*****	41	陰イオン界面活性剤	*****
6	鉛及びその化合物	*****	24	ジクロロ酢酸	*****	42	ジェオスミン	*****
7	ヒ素及びその化合物	*****	25	ジプロモクロロメタン	*****	43	2-メチルイソボルネオール	*****
8	六価クロム化合物	*****	26	臭素酸	*****	44	非イオン界面活性剤	*****
9	亜硝酸態窒素	*****	27	総トリハロメタン	*****	45	フェノール類	*****
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	28	トリクロロ酢酸	*****	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	△ 0.5mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	29	プロモジクロロメタン	*****	47	pH値	7.3
12	フッ素及びその化合物	*****	30	プロモホルム	*****	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	*****	31	ホルムアルデヒド	*****	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	*****	32	亜鉛及びその化合物	*****	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	*****	33	アルミニウム及びその化合物	*****	51	濁度	0.1度未満
16	1,1,1-トリクロロエチレン	*****	34	鉄及びその化合物	*****		-以下余白-	
17	ジクロロメタン	*****	35	銅及びその化合物	*****			
18	テトラクロロエチレン	*****	36	ナトリウム及びその化合物	*****			

試験検査方法	「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号
判定及び備考	上記水質検査については水質基準に適合。
検査期日	令和4年4月20日 ~ 令和4年4月25日
検査責任者	所長 大寫 雄二

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%



浄水水質検査結果書

第 A2200080 号
令和4年4月26日

常滑市長 様



水道水質検査機関 厚生労働大臣登録 第66号
〒456-0034

名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号
一般社団法人 愛知県薬剤師会
会長 岩月 進



TEL (052) 683-1131

令和4年4月20日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

水源又は施設の名称	常滑市 中央配水場系統	水源種別	県営水道
採水地点	唐崎児童館	施設種類	水道事業
採水年月日(時)	令和4年4月20日 (10時40分)	天候	前日 晴 当日 晴
採水者名	二村 剛史 (所属)	一般社団法人 愛知県薬剤師会	
採水時	気温 19.0℃ 水温 17.0℃	残留塩素 0.40 mg/L	

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	*****	37	マンガン及びその化合物	*****
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	*****	38	塩化物イオン	9.3mg/L
3	カドミウム及びその化合物	*****	21	塩素酸	*****	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****
4	水銀及びその化合物	*****	22	クロロ酢酸	*****	40	蒸発残留物	*****
5	セレン及びその化合物	*****	23	クロロホルム	*****	41	陰イオン界面活性剤	*****
6	鉛及びその化合物	*****	24	ジクロロ酢酸	*****	42	ジェオスミン	*****
7	ヒ素及びその化合物	*****	25	ジプロモクロロメタン	*****	43	2-メチルイソボルネオール	*****
8	六価クロム化合物	*****	26	臭素酸	*****	44	非イオン界面活性剤	*****
9	亜硝酸態窒素	*****	27	総トリハロメタン	*****	45	フェノール類	*****
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	28	トリクロロ酢酸	*****	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	△ 0.5mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	29	プロモジクロロメタン	*****	47	pH値	7.3
12	フッ素及びその化合物	*****	30	プロモホルム	*****	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	*****	31	ホルムアルデヒド	*****	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	*****	32	亜鉛及びその化合物	*****	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	*****	33	アルミニウム及びその化合物	*****	51	濁度	0.1度未満
16	シ及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*****	34	鉄及びその化合物	*****		-以下余白-	
17	ジクロロメタン	*****	35	銅及びその化合物	*****			
18	テトラクロロエチレン	*****	36	ナトリウム及びその化合物	*****			

試験検査方法	「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号
判定及び備考	上記水質検査については水質基準に適合。
検査期日	令和4年4月20日 ~ 令和4年4月25日
検査責任者	所長 大寫 雄二

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%

