

常滑市温水プール指定管理者募集に係る質問回答書

No.	資料、ページ、項目等	質問	回答
1	指定管理者募集要項 3 ページ ⑥設備概要	受電設備の受電容量 (KVA) をご教示ください。	受電設備の受電容量は 200KVA です。
2	指定管理者募集要項 3 ページ ⑥設備概要	空冷ヒートポンプパッケージ 18 台中、圧縮機定格出力が 7.5kw 以上 50kw 未満及び 50kw 以上それぞれ何台ございますか。 また、年間フィルター清掃回数をご教示ください。	空冷ヒートポンプパッケージは圧縮機定格出力 7.5KW が 6 台、50KW 以上がなしとなっております。 また、年間フィルター清掃につきましては、室内を年間 6 回実施しております。
3	指定管理者募集要項 3 ページ ⑥設備概要	プールのろ過装置の砂ろ過のろ材交換費用は指定管理料に含まれますか。 ※ 3～5年に1度交換推奨	ろ過装置のろ材の交換費用は指定管理料には含みません。 令和 6 年度から令和 7 年度頃に実施を予定している大規模改修工事において砂ろ過から変更することも検討しています。
4	指定管理者募集要項 3 ページ ⑥設備概要	昨年度の浄化槽清掃時に発生したおおよその汚泥引き抜き量をご教示ください。	昨年度の浄化槽汚泥引き抜き量は、年間 2.0 m ³ です。
5	指定管理者募集要項 5 ページ ②委託料内訳 自動ドア保守点検	自動ドアメーカー、台数、年間点検回数をご教示ください。	自動ドアメーカーはナブコドア(株)が 2 台で、年間 4 回の点検を実施しております。

No.	資料、ページ、項目等	質問	回答
6	常滑市温水プール業務 仕様書 16 ページ 衛生設備	昨年度のろ過装置への年間薬液補充量をご教示ください（凝集剤と消毒剤）。	次亜塩素酸ソーダを 4,500kg、P A C（凝集剤）を 400kg 補充しました。
7	常滑市温水プール業務 仕様書 23 ページ その他業務	排煙・換気窓装置の枚数及び年間点検回数をご教示ください。	窓数 109 か所、排煙盤ボックス 35 個で年間 2 回の点検を実施しております。
8	常滑市温水プール業務 仕様書 4 ページ (2) - ① - オ	空気環境測定のポイント数をご教示ください。	空気環境測定につきましては、1 ポイントで実施しております。
9	常滑市温水プール業務 仕様書 19 ページ	高所ガラス清掃の方法をご教示ください。	高圧洗浄機を用いて清掃しております。